



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
модуль В (експертиза типу - типу виробництва)

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реєстрі органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0691-20

Котли твердопаливні прямого (тривалого) горіння торгівельної марки TERMICO, моделей:
ЕКО 8 КДГ, ЕКО 12 КДГ, ЕКО 16 КДГ, ЕКО 20 КДГ, ЕКО 25 КДГ, ЕКО 35 КДГ, ЕКО 50 КДГ.

Котли призначені для отримання гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання об'єктів промислового та побутового призначень, випускаються згідно ТУ У 25.2-38482946-001:2016 «Котли твердопаливні піролізні та прямого тривалого горіння. Технічні умови».

Котел призначений для роботи на твердому паливі - дерево (дрова, обрізки), відходи деревини (тріски) з вологістю до 40 %, продукти переробки деревини, брикети тирси і частково торфу та вугілля.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П. (Stamp)



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua